



消防 無窓階算定  
 1階  
 $1.6 \times 1.3 \times 3 = 6.24$   
 $2.5 \times 2.0 = 5.0$   
 $6.24 + 5.0 = 11.24 > 172.70 / 30 = 5.756 \therefore$  有窓階

2階  
 $1.6 \times 1.8 \times 4 = 11.52$   
 $11.52 > 153.5 / 30 = 5.11 \therefore$  有窓階

訂正	年月日	工事名	図名	縮尺	受領		製図	図面No
					設計	施工		
	10.01.07	生活支援事業所 こうのいけスペース 新築工事	1・2階平面図	1/100	INOUE	株式会社 井上工務店 一級建築士事務所 一級建築士事務所 兵庫県知事登録 第202103号 一級建築士 第312890号 安達 啓美	安達	A05